

新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段-中铁十局宁淮铁路110kV 六集线、六姚线#31-#32杆线迁移工程建设项目竣工环境保护验收意见

2025 年 11 月 3 日，中铁十局集团电务工程有限公司在南京召开了新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段-中铁十局宁淮铁路 110kV 六集线、六姚线#31-#32 杆线迁移工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：江苏通凯生态科技有限公司（环评单位）、江苏辐环环境科技有限公司（验收调查及监测单位），南京电力设计研究院有限公司（设计单位）、南京远能电力工程有限公司（施工单位）。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目线路路径总长约 0.809km，新建 110kV 双回电缆线路路径长约 0.125km，新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.090km，恢复 110kV 单回架空线路路径长约 0.321km，恢复 110kV 双设单挂架空线路路径长约 0.273km，新立铁塔 4 基。

本工程总投资 1228 万元，其中环保投资 19 万元，占比 1.55%。

二、工程变动情况

项目建设规模与环评保持一致，对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84 号），本项目无重大变动情况。

三、环境保护设施落实情况

本项目按照环境影响报告表及批复文件提出的要求，落实了环境影响报告表及批复文件中提出的污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本项目采取了有效的生态保护措施，线路沿线生态恢复状况良好；线路沿线电磁环境监测值能符合验收执行标准要求；线路沿线声环境监测值能符合验收执行标准要求。

五、验收结论

本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

建设单位完成验收后尽快将本项目的相关资料及运维职责移交给供电公司。

七、验收工作组

名单附后。

中铁十局集团电务工程有限公司



竣工环保验收工作组名单

分工	姓名	单位	职务/职称
组长		中核十局	助工
成员	谭清梅	江苏辐环环境科技有限公司	高工
	李加兴	江苏辐环环境科技有限公司	
	王林川	江苏辐环环境科技有限公司	高工
	李磊	江苏辐环环境科技有限公司	工程师
	邢威	南京电力设计院有限公司	工程师
	刘超然	南京远能电力工程有限公司	
	蔡建通	国网苏州供电公司	高工

