

扬州220千伏肖真4H15/4H16线25#~28#段(宁启铁路南)迁改工程、扬州220千伏肖真4H15/4H16线34#~41#段(沪陕高速南)迁改工程 竣工环境保护验收意见

2025年10月31日,国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司通过视频会议召开了扬州220千伏肖真4H15/4H16线25#~28#段(宁启铁路南)迁改工程、扬州220千伏肖真4H15/4H16线34#~41#段(沪陕高速南)迁改工程竣工环境保护验收会。参加会议的有:建设管理单位国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司,设计单位扬州浩辰电力设计有限公司,施工单位扬州广源集团有限公司,监理单位扬州浩辰电力设计有限公司,环评单位江苏玖清玖蓝环保科技有限公司,验收调查单位江苏辐环环境科技有限公司,验收监测单位江苏辐环环境科技有限公司。会议特邀专家2名,会议成立了验收组(名单附后)。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报,并审阅了相关资料。经认真讨论、审议,形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

本工程包括2项子工程,分别为:扬州220千伏肖真4H15/4H16线25#~28#段(宁启铁路南)迁改工程、扬州220千伏肖真4H15/4H16线34#~41#段(沪陕高速南)迁改工程。(1)

扬州 220 千伏肖真 4H15/4H16 线 25#~28#段(宁启铁路南)迁改工程：迁改后的 220 千伏架空线路路径总长 1.56 公里，双回，其中新建架空线路路径长 0.84 公里，利用老线恢复架空线路路径长 0.72 公里，新立杆塔 5 基(现状 25#~29#杆塔)；拆除 220 千伏肖真 4H15/4H16 线原 25#~28#塔间双回架空线路路径长 0.65 公里，拆除杆塔 4 基。(2)扬州 220 千伏肖真 4H15/4H16 线 34#~41#段(沪陕高速南)迁改工程：迁改后的 220 千伏架空线路路径总长 2.538 公里，双回，其中新建架空线路路径长 1.768 公里，利用老线恢复架空线路路径长 0.77 公里，新立杆塔 7 基(现状 35#~41#杆塔)；拆除 220 千伏肖真 4H15/4H16 线原 34#~41#塔间双回架空线路路径长 1.76 公里，拆除杆塔 8 基。

本项目总投资为 1460 万元，环保投资为 40.0 万元，环保投资占总投资的 2.74%。工程于 2023 年 12 月开工，2024 年 12 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本项目于 2023 年 10 月取得扬州市生态环境局《关于扬州 220 千伏肖真 4H15/4H16 线 25#~28#段(宁启铁路南)迁改工程、扬州 220 千伏肖真 4H15/4H16 线 34#~41#段(沪陕高速南)迁改工程项目环境影响报告表的批复》(扬环固〔2023〕26 号)，对照《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射〔2016〕84 号)，本项目实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合环评及批复要求。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求



进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

2025年10月31日



**扬州 220kV 肖真 4H15/4H16 线 25#~28#段 (宁启铁路南)
迁改工程、扬州 220kV 肖真 4H15/4H16 线 34#~41#段
(沪陕高速南)迁改工程竣工环保验收会验收组成员签字表**

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	张 鹏	国网江苏省电力有限公司 扬州供电分公司	高 工		建设管理 单位
组员	黄一凡	国网江苏省电力有限公司 扬州供电分公司	专 职		
	傅高健	江苏方天电力技术有限公司	高 工		特邀专家
	王凤英	江苏省辐射防护协会	研 高		
	孟高志	扬州浩辰电力设计有限公司	设 总		设计单位
	孙 波	扬州广源集团有限公司	项目经理		施工单位
	周兴旺	扬州浩辰电力设计有限公司	总 监		监理单位
	邱天灵	江苏玖清玖蓝环保科技 有限公司	工 程 师		环评单位
	严 洁	江苏辐环环境科技有限公司	工 程 师		验收报告 编制单位
	陈齐兴	江苏辐环环境科技有限公司	工 程 师		验收监测 单位